

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах  
353180 г.Кореновск, ул.Красная,146, тел/факс 4-52-05 (86142)

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений

« 19 » марта 2020г.

Я, и.о.начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах М.А. Дударева рассмотрев материалы дел об административных правонарушениях № 215-216 в отношении муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени Ивана Евдокимовича Убийко муниципального образования Кореновский, ст. Сергиевская, ул. Красная,11 ( МОБУ СОШ № 6 им. И.Е. Убийко МО Кореновский район).

Установил:

В результате проведения плановой выездной проверки в отношении МОБУ СОШ № 6 им. И.Е. Убийко МО Кореновский район выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий :  
ст.11, ч.1 ст. 28., ст.34, ст.35 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях":

-п. 1.4-юридическим лицом не обеспечено выполнение санправил в полном объеме;

-п. 3.7 -контейнерная площадка менее 1,0м от основания контейнеров;

- п.4.1, п. 4.25, п. 8.1- внутренние туалеты предусмотренные по проекту не работают на 2-3 этажах и 2 туалета на первом этаже; к умывальникам в туалетах отсутствует подводка горячей воды; не оборудованы умывальники предусмотренные по проекту с подводкой горячей и холодной проточной водой в 5 кабинетах начальных классов № 2,4,5,7,8. кабинетах физики, биологии, химии, в лаборантских физики, биологии, химии; не оборудована кабина гигиены девушек с биде или поддоном с душевой насадкой на гибком шланге, умывальной раковиной с подводкой горячей или холодной водой;

- п. 7.2.2 -в системе общего освещения используются лампы накаливания в кабинетах №№ 36,38, мастерской, а не люминесцентные;

- п.7.1.8 -в кабинетах № 36, 38 на окнах не оборудованы солнцезащитные устройства –жалюзи или тентовые шторы;

- п. 7.2.4 -по результатам измерений уровень искусственной освещенности в кабинетах №№ 23,36, мастерской составляет 116-130 люкс, при нормативе 300 люкс;

- п. 4.28-потолки не имеют гладкой поверхности в кабинете № 35, в лаборантских биологии, химии, библиотеке, в коридоре возле кабинета химии на стене грибок; в мастерской возле умывальника на стене нарушение целостности штукатурки;

-п. 4.29- полы не имеют ровной поверхности с дефектами в рекреациях на 3х этажах, в кабинетах №№ 23,26,38,40, в лаборантской биологии, библиотеке;

-п. 5.3-ученическая мебель ( парты, стулья) в кабинетах №№ 21,22,24, 25 ( 13 парт, 26 стульев), №39 6 ростовой группы, в кабинете № 20 5 ростовой группы, что не позволяет проводить подбор мебели по росту учащихся ; в кабинете физики 2 парты и 3 стула с нарушением покрытия; в кабинетах № 20, 35, технологии стулья не ученические;

- п. 5.8- в кабинетах химии и физики ученические столы не имеют специального покрытия и защитного бортика по краям, в кабинете физики демонстрационный стол не имеет специального покрытия и защитного бортика по краям;
  - п. 5.10, п.6.11 – в мастерской к умывальнику отсутствует подводка горячей воды, электрополотенце не оборудовано, станки не оборудованы местным освещением токарный 1 станок, шлифовальный станок;
  - п. 10.1, п. 4.9 -площадь на одного учащегося составляет в кабинетах: № 5 -2,4 кв.м., № 7-2,3 кв.м., № 25 -2,2 кв.м., №№ 26,38 -2,4 кв.м., № 39 -2,0 кв.м., № 40-2,4 кв.м., при нормативе 2,5 кв.м. ;
  - п. 10.6 - в первых классах один раз в неделю в среду 5 уроков, но не за счет урока физкультуры;
  - п.10.8 - в 1А, 1Б классах трудный предмет –математика проводится на 3 уроках во вторник, четверг, а не на 2 х уроках ; в 6А классе трудный предмет английский-немецкий язык проводятся на 5м уроке, трудный предмет история проводится в 9А классе в субботу на 1м уроке, в 9Б классе во вторник и пятницу, в 11 классе трудный предмет алгебра проводится в среду на 5м уроке, а не на 2-4 уроках;
  - п. 11.8 -имеются нарушения в сроках прохождении флюорографического обследований более 1 года Бундюк Я.М., Данько В.И., Ерофеевой Н.А., Кураковой Е.В., Магда Е.С., Минер О.З., Свиридовой О.В., Титаренко С.И., Угреновым А.В., Федяниной С.Н., Фесенко А.Ю., Штанько Е.Ф. ; в медкнижках отсутствуют сведения; о вакцинации против гриппа за 2019 г. у Зеленкой В.С., Калояниди А.В., Колесниковой Е.В., Малаховой З.П., ревакцинации против кори у Заика Н.А.; Кирьян А.В. не пройдено обследование на гельминтозы и кишечные протозоозы
  - 3.СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» :
  - п.11.4- стулья без регуляции по высоте, подставок для ног нет;
  - п. 13.3 -не представлены медицинские освидетельствования учащихся на предмет установления. Деяние противоправно, посягает на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Ответственность предусмотрена ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.
- Вынесено постановление о привлечении юридического лица МОБУ СОШ № 6 им. И.Е. Убийко МО Кореновский район, директора Куракова Г.А. к административной ответственности и назначении наказания в виде штрафа в размере по ст. ст.:
- ч.1.ст.6.7 КоАП РФ МОБУ СОШ № 6 им. И.Е. Убийко МО Кореновский район 30 000 руб.
- ч.1.ст.6.7 КоАП РФ директор Кураков Г.А. 3000 руб.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.29.13.КоАП РФ

**Предлагаю** рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих, недопущению их впредь.

О выполнении Представления и принятых мерах необходимо сообщить в территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кореновском, Динском районах, г. Кореновск, ул. Красная,146 **в месячный срок со дня получения представления**

Ответственным за выполнение данного представления является МОБУ СОШ № 6 им. И.Е. Убийко МО Кореновский район.

В случае невыполнения представления или несвоевременного предоставления информации по исполнению представления в указанные сроки, предусмотрена ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Настоящее представление имеет обязательную силу.

И.о.начальника ТО



М.А. Дударева